



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00770/25

Серия **RU** № **0580953**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт» (ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт»). Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. Место осуществления деятельности: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 640-26-08, +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН» (ООО «ТД «ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН»). Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 603061, Нижегородская область, г.о. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Нахимова, д.13, офис 3. ОГРН: 1165258050154. Телефон: +7(831)282-12-20. Адрес электронной почты: info@tehnocable.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ТД «ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН» (Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН»). Место нахождения: 603061, Нижегородская область, г.о. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Нахимова, д.13, офис 3. Место осуществления деятельности по изготовлению продукции: Площадка 1: 603061, Нижегородская область, г.о. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Нахимова, д.13. Площадка 2: 603152, Нижегородская область, г.о. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д. 38.

ПРОДУКЦИЯ Кабель монтажный, не распространяющий горение, огнестойкий, парной или пучковой скрутки, с медными или медными лужеными однопроволочными или многопроволочными токопроводящими жилами (индексы «л», «м», «мл») сечением от 0,2 мм² до 2,5 мм², с числом жил из ряда (2; 4), числом пар до 2, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в том числе с дополнительным огнестойким барьером, с экраном или без экрана, предназначенный для прокладки в системах пожарной и охранной сигнализации, системах оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), для управления, передачи данных и контроля доступа, на напряжение до 130 В и до 300 В включительно переменного тока частотой 50 Гц, марок: КПСнг(А)-FRLS, КПС-Пнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПССнг(А)-FRLS, КПСС-Пнг(А)-FRLS, КПССЭнг(А)-FRLS – с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением; КПСнг(А)-FRLSLTx, КПС-Пнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)-FRLSLTx, КПССнг(А)-FRLSLTx, КПСС-Пнг(А)-FRLSLTx, КПССЭнг(А)-FRLSLTx – с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения; КПСнг(А)-FRHF, КПС-Пнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, КПССнг(А)-FRHF, КПССЭнг(А)-FRHF – с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-001-43000513-2020 «Кабели монтажные огнестойкие. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8, 8544 49 950

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 1/0144 от 25.08.2025, 1/0145 от 25.08.2025, 1/0146 от 25.08.2025, 2/М216 от 25.08.2025, 2/М217 от 25.08.2025, 2/М218 от 25.08.2025, ИЦ «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21АД12. Актов о результатах анализа состояния производства №№ 3048-1/АА от 01.07.2025, 3048-2/АА от 02.07.2025, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10АЮ64 (Афанасьев Олег Геннадьевич).
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Программа испытаний №№ 3048-1/ПИ, 3048-2/ПИ, 3048-3/ПИ. Срок хранения при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С: под навесом не более 5 лет, в закрытых помещениях не более 7 лет. Срок службы: более 30 лет. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 05.2025 (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 02.09.2025 **ПО** 01.09.2030
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Чесноков Сергей Борисович
(ф.и.о.)

Коваль Владислав Николаевич
(ф.и.о.)